



**RESPOSTA À EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**GUARIBA**

GUARIBA, 5 DE NOVEMBRO DE 2025.

Ao Exmo. Sr.

**FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR**

**Prefeito Municipal**

**ASSUNTO:** RESPOSTA INDICAÇÃO 0145/2025 DE ANSELMO MOISÉS GIMENES PERES.

**REFERENTE:** MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA NO LOCAL DA FEIRA DA FAMÍLIA

**Prezado Prefeito,**

Com referência à solicitação informamos que a rede elétrica em questão, foi instalada de forma adequada ao uso dos feirantes, conforme o consumo aferido na época de sua implantação.

Ao longo do tempo o número de feirantes foi aumentado e, ainda agravado com aumento absurdo de consumo de energia elétrica. Tal ocorrência não foi comunicada ao nosso departamento em tempo oportuno para efetivarmos a execução das adequações elétricas necessária face à nova demanda, situação que propiciou o colapso do fornecimento de energia desta carga excessiva.

Recentemente fomos comunicados da situação, o que nos motivou a tomar as providencias necessária para realização das adequações técnicas; porém, tais serviços demandam compra de materiais e serviços de eletricitas. Em resumo, necessitamos de tempo considerável para realização da adequação necessária.



**Prefeitura Municipal de Guariba**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ 48.664.304/0001-80**

Pelos motivos acima elencados, até a conclusão das obras para adequação da rede elétrica atual, sugerimos que sejam tomadas providências administrativas no sentido de diminuir a carga elétrica fornecida (diminuição de feirantes que fazem uso de carga excessiva) adequando-a ao padrão atual de fornecimento, para que não haja problemas de segurança para os feirantes e para a população que frequenta o ambiente da feira.

Sem mais para o momento.

**JORGE LUÍS CHIQUITO**  
**SEC. MUN. PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**