



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

GUARIBA
"Cidade Primavera"

REQUERIMENTO Nº 0073/13

Requer ao Chefe do Executivo Municipal que o setor competente informe a esta Casa as razões de o Ginásio de Esportes "Vereador Eduardo Atique", reformado em 2012, estar com a pintura já descascando; a pintura dos corrimões da arquibancada também estar descascando; se a grande quantidade de riscos da quadra foi causada por mau uso ou por má qualidade do produto aplicado; por que os sanitários não estão adequados aos cadeirantes (sem corrimão e os batentes das portas inadequados).

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que este subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **REQUERER** ao Chefe do Executivo Municipal que o setor competente informe a esta Casa as razões de o Ginásio de Esportes "Vereador Eduardo Atique", reformado em 2012, estar com a pintura já descascando; a pintura dos corrimões da arquibancada também estar descascando; se a grande quantidade de riscos da quadra foi causada por mau uso ou por má qualidade do produto aplicado; por que os sanitários não estão adequados aos cadeirantes (sem corrimão e os batentes das portas inadequados).

JUSTIFICATIVA:

Tais informações permitirão esclarecer aos municíipes que indagam a respeito.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 07 de maio de 2013.

Anselmo Antônio Pereira

Anselmo Antônio Pereira
Profº. Anselmo - PTB - autor

Lourivaldo Viana de Souza
(Lourival dos Gêmeos)
Vereador

Marcos Henrique Osti
(Marquinhos Osti)
Vereador

Lido na Sessão de 07/05/2013

Secretaria - Providenciado em:

Despacho em 07/05/2013

Ofício nº

Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário

Márcia Regina Scalón Alves - Presidente

Cidadania, Fé e Respeito à Nossa Gente.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

INDICAÇÃO N.º 0305/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira e outro

Assunto: Reparos em calçadas em vias públicas rampa de acesso a cadeirantes e adequação as que estão fora de padrão.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, ao assunto informamos que estamos elaborando orçamento para licitarmos os serviços referentes as rampas. Quanto aos sanitários, estamos adequando gradativamente.

INDICAÇÃO N.º 0306/13 *Anselmo Antonio Pereira*

Autoria: ~~Alex Ricardo Masalskiene~~ e outros

Assunto: Limpeza de boca de lobo.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, ao assunto informamos que, a prefeitura executa esse trabalho regularmente, informo ainda que estes serviços serão realizados.

REQUERIMENTO N.º 063/13 *Anselmo Antonio Pereira*

Autoria: ~~Alex Ricardo Masalskiene~~ e Outros

Assunto: Informações quanto à reforma das quadras das escolas.


Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, ao assunto informamos que quanto a reforma das quadras trata-se de duas licitações sendo a primeira fechamento das quadras e a segunda pintura, ocorre que os serviços de fechamento não estavam sendo executados conforme licitação, onde a secretaria de obras notificou a empresa havendo um atraso na obra, informamos ainda que a empresa vem executando os serviços estando estes em fase de conclusão. Quanto aos serviços de pintura será finalizado após a conclusão do fechamento

REQUERIMENTO N.º 0073/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira e outros

Assunto: Informações quanto à reforma do Ginásio de Esportes.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, ao assunto informamos que a pintura do Ginásio de Esportes foi executada com tinta de primeira linha assim como em todos os prédios públicos. Ao questionamento do descascamento da pintura, ocorre que devido ao uso contínuo de jovens e adultos onde não há um cuidado por parte dos mesmos, acaba ocorrendo o desprendimento da tinta em alguns pontos, principalmente nos locais onde é aplicado esmalte, ou seja, nas ferragens. Quanto ao piso da quadra, informo que aquela quadra foi executada em granilite, onde a tinta não se fixa por muito tempo, havendo sempre a necessidade de



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

→ manutenção. Quanto à acessibilidade nos banheiros, já estamos providenciando a instalação de barras nos sanitários , na reforma tentamos trocar os batentes e portas de 80 para 90, mas devido a estrutura do prédio, contento pilares nas laterais das entradas dos banheiros e também devido a impossibilidade de mudança das mesmas não foi possível a substituição .

Guariba, 06 Junho de 2013.

Edimara D'Ávila Portes
Lucimara Ap. Das Graças Cortezi
Secretaria municipal de obras e serviços